

Diciembre 19 del 2023

Señores Hospital Vegachi

AVALÚO PLANTA DIESEL OLYMPIAN 31.2 KVA (25KW)

Esta es una planta trifásica 1800 RPM 120/240 volts.

Modelo 94A. 03781-S

Fecha 19/07/94

Tipo ODO25-D363-00188BNNY

Serie 2015027

Generac-corp waukesha- wis

Made in U.S.A

De acuerdo a visita realizada la planta se encuentra en buen funcionamiento, tener en cuenta que los repuestos para los motores de estas plantas son escasos.

Con la información obtenida por los grupos electrógenos y datos de fabricación bos da un avalúo comercial de: 8.500.000 (Ocho millones quinientos), con sus respectivos accesorios de control y su tanque (Caneca) para abastecimiento de combustible)

Atentamente,

Carlos Elias Peláez Vega

Ing. Electrico

MP. 05205-13579

Email. energia.0058@gmail.com

Cel. 3137338666